

Значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами та згідно ДБН В.2.5-64:2012 становить:

П.6.6 Тиск води в системах питного і протипожежного водопроводу на відмітці найбільше низько розташованих санітарно-технічних приладів не повинен перевищувати 0,45 МПа, на відмітці найбільше вище розташованих приладів – за паспортними даними цих приладів, а за відсутності таких даних - не менше 0,2МПа і не більше ніж 0,45 МПа на всіх інших поверхах. У системах протипожежного водопроводу на нижньому поверсі допускається підвищення тиску передпожежним кран-комплектom у момент гасіння пожежі до 0,9 МПа згідно з 7.5.

З повною версією ДБН В.2.5-64:2012 можна ознайомитися на <https://www.minregion.gov.ua>